

Odpowiedź na pytania do zapytania ofertowego:

1. Schemat technologiczny do pobrania w załączniku.
2. Zrezygnowano ze stosowania pompy ładującej CWU - przedmiar
3. Pompa ładująca CWU zostaje zastąpiona rozwiązaniem technicznym w postaci zaworu strefowego na linii zasilania węzownicy zasobnikowego podgrzewacza CWU po stronie pierwotnej kaskady kotłów, pracujący w systemie 0/1 i wyposażony w sprężynę powrotną do zamknięcia drogi po zakończeniu cyklu podgrzania wody w zasobniku.
4. Po stronie pierwotnej kaskady kotłów dodatkowo dla funkcji c.o. zostaje stosowany zawór dwudrogowy z siłownikiem sterownym w układzie trójstawnym w systemie 0-1 z wartościami pośrednimi w sposób płynny.
5. Pozycja w obmiarze robót mówiąca o uruchomieniu kotłowni obejmuje również niezbędne do wykonania roboty instalacyjne w branży elektrycznej wraz z materiałami.